

ZATWIERDZAM

D Y R E K T O R
ZASTĘPCA DYREKTORA Urzędu Morskiego w Szczecinie
ds. Technicznych
Urzędu Morskiego w Szczecinie **Wojciech Zdanowicz**
Podpis Dyrektora UMS

**PLAN POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO
OBIEKTÓW URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE NA PODSTAWIE WYKONANEGO
AUDYTU**

**1. BUDYNEK CZERWONEGO RATUSZA W SZCZECINIE, PLAC STEFANA
BATOREGO 4**

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Dojście do obiektu	Należy zapewnić wejście na chodnik dla osób poruszających się na wózku bezpośrednio z miejsca parkingowego oraz poprawić jego oznaczenie.	Do wykonania przez Miasto Szczecin.
2	Wejście do obiektu	Należy zlikwidować stopień przed wejściem głównym drzwi wejściowe wyregulować tak, aby nie stwarzały zbyt dużego oporu, lub wymienić je na drzwi automatyczne	Zakupiono podjazd walizkowy udostępniany w ramach potrzeb.
4	Poruszanie się po obiekcie	Należy dostosować toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnić do nich prawidłowy dostęp. Dostosować pomieszczenie odpoczynku dla osoby niepełnosprawnej oraz dla matki z dzieckiem.	Realizacja w latach 2023 i następnych.
5	Poruszanie się po obiekcie	Należy zlikwidować progi oraz wysokie stopnie przy drzwiach wewnętrznych np. poprzez zastosowanie łagodnie nachylonych podjazdów.	Realizacja rok 2024 oraz następne lata, zostanie wykonane w ramach systemu kontroli dostępu.
6	Informacje i ewakuacja	Należy розміścić na każdej kondygnacji plany ewakuacyjne w łatwym do odnalezienia przez użytkownika miejscu oraz oznaczyć odpowiednim piktogramem wszystkie wyjścia ewakuacyjne.	Realizacja w roku 2024

2. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W DARŁOWIE UL.ZACHODNIA 2

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Dojście do obiektu	Należy wyznaczyć miejsce do parkowania dla osób z	Realizacja w roku 2024

		niepełnosprawnościami tak, aby nie było na płytach ażurowych.	
2	Wejście do obiektu	Należy zamontować balustradę pośrednią na schodach zewnętrznych.	Realizacja w roku 2024
3.	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się wprowadzenie oznaczeń ostrzegawczych krawędzi schodów zewnętrznych i wewnętrznych.	Realizacja w latach 2023/ 2024
4.	Wejście do obiektu	Wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych. W pierwszej kolejności wykonać dokumentację projektową.	Realizacja w latach 2024-2028

3. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W DZIWNOWIE UL. PRZYMORZE 4

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1.	Dojście do obiektu	Należy poszerzyć chodnik prowadzący do głównego wejścia tak, aby jego szerokość wynosiła min. 150 cm.	Realizacja w roku 2024
2.	Dojście do obiektu	Należy wytyczyć i prawidłowo oznaczyć miejsca parkingowe dla ON.	Realizacja w roku 2024
3.	Wejście do obiektu	Zaleca się zamontować pochylnię zgodnie z wymaganymi normami. W pierwszej kolejności wykonać dokumentację projektową.	Realizacja w latach 2024/2028
4.	Wejście do obiektu	Należy zlikwidować próg w głównym wejściu (dopuszcza się progi o wys. max. 2 cm).	Realizacja w latach 2024/2028

4. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W KOŁOBRZEGU UL. MORSKA 8

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Wejście do obiektu	Zaleca się doposażenie pochylni w krawężniki i poręcze zgodnie z § 71 pkt.1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.	Realizacja w roku 2024
2	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się montaż windy.	nie jest możliwe zainstalowanie windy-obsługa na parterze budynku.
3	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się zastosowanie oznaczeń ostrzegawczych na krawędziach schodów.	Realizacja w roku 2024

4	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się domontowanie pochwytyłów przy sanitariatach w toalecie dla niepełnosprawnych oraz umożliwienie korzystania z niej osobom niepełnosprawnym.	Realizacja w roku 2024
---	----------------------------	---	------------------------

5. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W TRZEBIEŻY UL. PORTOWA 23

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Dojście do obiektu	Należy wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością na terenie portu przy Bosmanacie.	Realizacja w latach 2023/2024
2	Wejście do obiektu	Należy zamontować pochylnię przy wejściu głównym	Obsługa będzie odbywać się w obiekcie Bosmanatu na terenie Portu
3	Poruszanie się po obiekcie	Należy dostosować toaletę na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Toaleta dla osób niepełnosprawnych istnieje na terenie Portu w budynku sanitariatu.
4	Informacja i ewakuacja	Należy wykonać i wyeksponować plany ewakuacyjne.	Realizacja w latach 2023/2024

6. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W SZCZECINIE UL. JANA Z KOLNA 9

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Dojście do obiektu	Wytyczyć i prawidłowo oznaczyć miejsca parkingowe dla ON.	Realizacja w roku 2024
2	Dojście do obiektu	Zlikwidować stopień, który znajduje się przed drugim wejściem np. poprzez zastosowanie łagodnie nachylonego chodnika.	Realizacja w latach 2024/2025
3.	Poruszanie się po obiekcie	Uzupełnić lub wykonać oznaczenia schodów i poręczy w całym obiekcie.	Realizacja w latach 2024/2025

7. BUDYNEK KAPITANATU PORTU W ŚWINOUJŚCIU UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV - 7

LP.	GRUPA/OBSZAR	ZALECENIE	TERMIN REALIZACJI
1	Dojście do obiektu	Zaleca się prawidłowe oznakowanie miejsca parkingowego oraz usunięcie uskoków wokół studzienki kanalizacyjnej, bądź wyznaczenie nowego miejsca parkingowego bez uskoków o równej nawierzchni.	Realizacja w latach 2023/2024

2	Wejście do obiektu	Zaleca się montaż platformy schodowej przy tylnym wejściu / wyjściu ewakuacyjnym.	Wykonane w 2021 r.
3.	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się dostosowanie toalety na parterze dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Wykonane w 2021 r.
4.	Poruszanie się po obiekcie	Zaleca się wyprofilowanie wszystkich progów. (Przy tylnym wejściu, WC, wejściach z korytarzy na klatki schodowe, przy pokoju nr 4 i 32 - podwyższony strop).	Realizacja w latach 2023/2024
5	Informacja i ewakuacja	Należy oznaczyć ostrzegawczo próg wejścia głównego 3 i 4 cm od strony wewnętrznej i zewnętrznej.	Realizacja w latach 2023/2024
6	Informacja i ewakuacja	Należy uzupełnić brakujący napis „wysoki próg” na parterze przy wejściu z korytarza na klatkę schodową po lewej stronie od wejścia głównego. Obecnie naklejony pasek w białym kolorze nie kontrastuje dość widocznie na progu w kolorze szarym.	Realizacja w latach 2023/2024

Opracował: Arkadiusz Woś

Specjalista Zespołu ds. Techniczno-Remontowych

Uzupełnienie i aktualizacja :

Stanisław Sobański

p.o. Kierownika Zespołu Techniczno-Remontowego