



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/6/2/10

Szczecin, dnia 22.04.2010

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Latarni Morskiej w Świnoujściu” znak:PO-II-370/ZZP-3/6/2010

Dnia 21 kwietnia 2010r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze w pozycji nr 38 dotyczącej zmiany grubości o 1cm odejmowana jest powierzchnia posadzki, którą wyrównujemy do 5 cm, skoro w pozycji 37 wylewamy podkład?

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655. z późniejszymi zmianami) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie

Ponieważ w poz. 37 przedmiaru robót zastosowano opis robót i nakłady dla podkładów betonowych gr. 8cm, a projekt budowlany przewiduje podkład betonowy gr. 5cm, w poz. 38 przedmiaru – dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm – uwzględniono potrącenie grubości o 3cm, tj. do wielkości projektowanej 5cm.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej