



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/24/15

Szczecin, dnia 29.09.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę kamiennego parapetu i ekspozycje 2 pamiątkowych płyt granitowych na falochronie Centralnym w Świnoujściu” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/24/15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 22 września 2015 roku wpłynęły do Zamawiającego **pytania następującej treści:**

1. Czy wykonanie iniekcji należy skalkulować w cenie ofertowej, (jeśli tak to w jakiej ilości) czy będzie traktowane to jako roboty dodatkowe?.
2. Jaką zaprawę należy zastosować przy murowaniu i uzupełnianiu spoin (do murowania czy do renowacji)?

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wymaga stosowania iniekcji dla wzmocnienia korpusu muru. Jeśli w trakcie prac wyniknie konieczność jej zastosowania, będzie to traktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź na pytanie 2

Należy użyć cementowej zaprawy do murowania.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie
Jacek Cichocki
dr inż. Jacek Cichocki
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych