



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403423, fax: +48 91 4403441, e-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/17/16

Szczecin, dnia 06.09.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę nawierzchni pomostu spacerowego w Kamieniu Pomorskim” – numer referencyjny PO-II - 370/ZZP-3/17/16.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie informuję, iż 02 września 2016 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (j.t.– Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy materiały z tworzyw sztucznych przedstawione w specyfikacji mogą zostać zastosowane w kolorze szarym?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiału w kolorze szarym.

Pytanie nr 2

Czy do montażu nawierzchni pomostu należy stosować wkręty do drewna ze stali nierdzewnej o średnicy min. Ø 8 mm?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania wkrętów ze stali nierdzewnej o średnicy min. Ø 8 mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego
w Szczecinie

Z. Piętka
mgr inż. Zbigniew Piętka
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych