

Zakres przeglądów stacji transformatorowych obejmuje:

1. oględziny w zakresie określonym w załączniku nr 1,
2. pomiary i próby eksploatacyjne,
3. czyszczenie i konserwacja urządzeń trafostacji oraz sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników i ograniczników przepięć
4. sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów telemechaniki i sygnalizacji,
5. sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
6. sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających,
7. sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
8. kontrolę skuteczności ochrony od porażeń,
9. sprawdzenie stanu instalacji stacji,
10. pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,
11. sporządzenie protokołów z przeglądu.