

## **Załącznik nr 1 do umowy nr BONn –III/ 379 / 01 / 02 / 16 z dnia ...**

### **Opis przedmiotu umowy:**

Usługa będzie polegała na oczyszczeniu i utylizacji osadów i wód zaolejonych z separatora substancji ropopochodnych: Stejax -P 30/s pojemności szlamowej 2,00m<sup>3</sup> i osadnika Stejax – OS 2,5 – 1500 pojemności 2,50m<sup>3</sup>:

- usługa powinna być wykonywana dwa razy do roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30 .
- termin wykonania usługi: 10 dni roboczych od zlecenia.
- termin obowiązywania umowy: do 30 listopada 2018r.
- miejsce wykonywania usługi: Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16 c , 71-727 Szczecin

### **Szczegółowy zakres prac :**

- dojazd serwisu wraz z cysterną asenizacyjną,
- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania poszczególnych elementów składowych separatora,
- kontrola drożności przepływu ścieków ,
- przeprowadzenie badania ścieków za separatorem,
- całkowite opróżnienie separatora i osadnika,
- wymiana poduszek sorbentowych,
- wymiana filtrów,
- sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu,
- sporządzenie dokumentów z odbioru odpadów niebezpiecznych,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stan urządzenia przed i po oczyszczeniu.

### **Planowane przeglądy:**

- 2016r. II kwartał (do 30.06.2016r.) i IV kwartał ( do 20.11.2016.)
- 2017r. II kwartał (do 30.06.2017r.) i IV kwartał ( do 20.11.2017r.)
- 2018r. II kwartał (do 30.06.2018r.) i IV kwartał ( do 20.11.2018r.)