

**Specyfikacja na agregat prądotwórczy inwertorowy przeznaczony do zasilania sprzętu hydrograficznego na jednostkach pływających:**

- agregat jednofazowy z inwertorem, napięcie stabilizowane
- elektryczna moc nominalna - nie mniej niż 2,5kW
- prąd nominalny, nie mniejszy niż 10A
- napięcie 230V
- częstotliwość 50Hz
- silnik benzynowy, czterosuwowy o pojemności skokowej co najmniej 150 ccm,
- chłodzony powietrzem
- rozruch ręczny