

**Załącznik Nr 1  
do wzoru umowy ZT-I-241/223/4/17**

**Opis przedmiotu umowy**

**Stacjonarny agregat prądowórczy firmy FOGO FDG 60 PD  
(60 kVA 48 kW 86,0 A ACG na silniku PERKINS)**

- Wersja zabudowana
- Silnik Diesel
- Autostart
- Podgrzew bloku silnika
- Autonomia pracy 8,6 [h]
- Ładowarka akumulatorów
- Mechaniczny regulator obrotów
- Non-emission
- Układ SZR na przełącznikach dla agregatu o mocy 60kVA w obudowie IP 54

**Do Wykonawcy należy:**

- Posadowienie agregatu i szafy SZR poprzez zakotwienie na przygotowanym przez Zamawiającego podłożu
- Okablowanie - długość kabli łączeniowych do 10 mb
- Podłączenie i pierwsze uruchomienie agregatu
- Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi agregatu.

INSPEKTOR  
Oddziału Zapotrzeżenia  
Wydział Zaopatrzenia i Transportu

*Julita Szłapińska*