



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Szczecin, dnia 11.06.2019 r.

Znak sprawy:

PO.II.3791.119.19

(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)

GA-IV.3791.10.19.MK(1)

(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

„Stała konserwacja zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży, stałej konserwacji przepompowni ścieków z tworzywa sztucznego z pompą zatapialną w Wolinie” oraz serwis stałej konserwacji pompowni ścieków EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.”

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja:

1. Przydomowej przepompowni ścieków w Kapitanacie Portu w Trzebieży, 72-020 Trzebież ul. Portowa 23,
2. Przydomowej przepompowni ścieków z tworzywa sztucznego w Bosmanacie Portu w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22
3. Wykonanie przeglądów okresowych wraz z stałą konserwacją trzech pompowni ścieków typu EPS w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-126 Szczecin, ul. Światowida 16c.

I.

Kapitanat Portu w Trzebieży- 72-020 Trzebież, ul. Portowa 23

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą konserwację:
 - a) dwóch pomp typu Homa: GRP 16 D-zgodnie z instrukcją producenta co 6 miesięcy lub po przepracowaniu w trudnych warunkach 1000 rbh,
 - b) armatury – co 12 miesięcy,
 - c) sterownicy – sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych,
 - d) rozdzielni – co najmniej 1 raz na 6 miesięcy sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez wyłączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego przyciskiem TEST,
 - e) sprawdzenie stanu technicznego zespołów zabezpieczających i sterujących oraz stan techniczny kabli i przewodów, co najmniej 1 raz na 6 miesięcy
 - f) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie

- pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, co najmniej - 1 raz na rok
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
 3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto raz na pół roku,
 4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki Urzędu: Kapitana Portu Trzebież lub osobę przez niego wskazaną.
 5. Bieżąca konserwacja dla której przewidziano w ust. 1 sześciomiesięczne okresy będzie wykonywana przez Wykonawcę po uprzednim telefonicznym powiadomieniu osoby do bezpośredniego kontaktu w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 14.00 w następujących terminach:
 - do 30 czerwca – 2019 r.
 - do 30 listopada – 2019 r.
 - do 30 czerwca – 2020 r.
 - do 30 listopada – 2020 r.
 - do 30 czerwca – 2021 r.

II.

Bosmanat Portu w Wolinie 72-510 Wolin, ul. Niedamira 22

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz bieżącą konserwację przydomowej przepompowni ścieków z tworzywa sztucznego z pompą zatapialną SULCER ABS AS 0530 - 0841:
 - a) - kontrola oraz sprawdzenie funkcjonowania stacji podnoszenia 1 raz na rok ,
 - b) dokonywanie konserwacji stacji podnoszenia, 1 raz na rok,
 - c) sprawdzenie funkcjonowania automatycznego układu sterowania poziomem, 1 raz na rok
 - d) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez włączenie zabezpieczenia różnicowo prądowego przyciskiem TEST, 1 raz na rok.
 - e) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych, 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto rocznie.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez kierownika placówki Urzędu: Kapitana Portu w Dziwnowie lub Bosmana Portu w Wolinie.
5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywana przez Wykonawcę raz na rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od: 7.30. do 14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do kontaktu bezpośredniego w następujących terminach:
 - a. do 30 czerwca – 2019 r.
 - b. do 30 czerwca – 2020 r.
 - c. do 30 czerwca – 2021 r.

III.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 71-727 Szczecin ul. Światowida 16c

1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów okresowych oraz stałą konserwację trzech pompowni ścieków EPS. Do podstawowych czynności serwisowych przepompowni będzie należało:
 - a. - czyszczenie wirników pompy i kontrola pracy układów tłocznych, 1 raz na 6 m-cy,
 - b. - czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej, 1 raz na 6 m-cy,
 - c. - kontrola pracy wentylacji mechanicznej, 1 raz na 6 m-cy,
 - d. - kontrola pracy układu sterowania, - sprawdzenie wizualnie stanu lampek kontrolnych, 1 raz na 6 m-cy,
 - e. - kontrola pracy zasuw odcinających, 1 raz na 6 m-cy,
 - f. - kontrola pracy zaworów zwrotnych, 1 raz na 6 m-cy,
 - g. - kontrola kompletności podzespołów urządzenia, 1 raz na 6 m-cy,
 - h. - kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie, 1 raz na 6 m-cy,
 - i. - pomiar poboru prądu pomp oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej poprzez dokonanie pomiarów przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu protokołu z wykonanych prac kontrolno-pomiarowych. 1 raz na rok.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy zbiornikowej przydomowej przepompowni ścieków, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterki lub awarii w ramach niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
3. Wykonawca w ramach bieżącej konserwacji i w ramach wynagrodzenia umownego będzie dokonywał wymiany materiałów drobnych użytych do naprawy i regulacji w kwocie nie przekraczającej 100,00 zł netto na pół roku.
4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie „Protokół z przeglądu technicznego urządzeń” potwierdzony przez osobę wskazaną w umowie do bezpośredniego kontaktu.
5. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit a – h będzie wykonywana raz na pół roku przez Wykonawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.-14.00 po uprzednim powiadomieniu osoby wskazanej w umowie do bezpośredniego kontaktu w następujących terminach:
 - do 30 czerwca - 2019 r.
 - do 30 listopada - 2019 r.
 - do 30 czerwca - 2020 r.
 - do 30 listopada - 2020 r.
 - do 30 czerwca - 2021 r.
6. Bieżąca konserwacja, o której mowa w ust. 1 lit –i:
 - do 30 czerwca – 2019 r.
 - do 30 czerwca – 2020 r.
 - do 30 czerwca – 2021 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu*

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

a. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2. Złożenie wypełnionego oświadczenia Wykonawcy – zał. Nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1 do Formularza oferty – Tabela kosztów, w tym zał. Nr 2 – formularz oferty,
3. Przy podpisaniu umowy Wykonawca musi okazać się ważną polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązać się do utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000 zł.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej ofert jest najniższa cena brutto. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę – **załącznik Nr 4** do zaproszenia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5. Osoba/ły upoważniona/ny do kontaktów z Wykonawcami:

Mirosław Wojciech Kozik tel. 91 44 03 466, e-mail: wkozik@ums.gov.pl, oraz Stanisław Sobański tel. 91 4403271, e-mail: ssobanski@ums.gov.pl

6. Oferta powinna zawierać:

- a) nazwę Wykonawcy
- b) adres Wykonawcy
- c) cenę netto
- d) stawkę podatku VAT
- e) cenę brutto
- f) termin wykonania zamówienia – 30. 06. 2021 r.
- g) okres gwarancji*
- h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
- i) warunki płatności - 21 dni od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych.
- j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.
- k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: **(Stała konserwacja przepompowni ścieków)** w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu do godz. 15-tej.

8. Załączniki do oferty*

1. Załącznik nr 1 – Tabela kosztów
2. Załącznik Nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o zdolność o zawodowej

4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5. Załącznik nr 5 – oświadczenie RODO

9. Informacje dodatkowe*

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.

Dyrektor Urzędu
Wojciech Zdanowicz
/podpis kwalifikowany/

.....
Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy