

Znak sprawy: PO.II.3791.164.19
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)
E.2705.1.2.19
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

1. Tytuł zamówienia

Wymiana agregatów zasilania awaryjnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana agregatu zasilania awaryjnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac w budynku Czerwonego Ratusza oraz wymiana agregatu zasilania awaryjnego i przebudowa rozdzielni głównej w budynku Kapitanatu Portu Szczecin zgodnie z projektem technicznym, przedmiarem robót oraz Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków stanowiącymi załączniki nr. 1-7 do niniejszego zapytania.

3. Warunki udziału w postępowaniu*

Posiadanie personelu posiadającego niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena brutto

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami w godz. 8⁰⁰ – 14⁰⁰ są:

Ireneusz Urbaniak – Naczelnik Wydziału Energetycznego, tel. +48 914 403 307

Adam Zapłacki – Z-ca Naczelnika, tel. +48 914 403 310

6. Oferta powinna zawierać:

- a) nazwę Wykonawcy
- b) adres Wykonawcy
- c) cenę netto
- d) stawkę podatku VAT
- e) cenę brutto
- f) termin wykonania zamówienia: **31.10.2019 r**
- g) okres gwarancji* min.12 miesięcy
- h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
- i) warunki płatności
- j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.
- k) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (oferta na Wymiana agregatów zasilania

awaryjnego.) w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji zapytania na stronie internetowej Urzędu.

8. Załączniki do oferty*

Oświadczenie o posiadaniu personelu posiadającego niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Informacje dodatkowe*

Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż 31 października 2019 r.

Zakup agregatu jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin dostawy koniec września 2019 roku.

Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

Z uwagi na charakter zainstalowanych odbiorów wszelkie niezbędne wyłączenia zasilania mogą być dokonywane poza godzinami pracy Urzędu tj. po godz. 15³⁰ w dni robocze lub w dni wolne od pracy w godz. 8⁰⁰ – 17⁰⁰. Prowadzone prace będą podlegać nadzorowi Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na czas wykonywania robót Wykonawca zapewni ciągłość zasilania urzędów i sieci energetycznej zasilającej obiekty, a w szczególności urzędów związanych z Bezpieczeństwem Morskim zainstalowanych na obiektach.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.

Podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej

* - o ile dotyczy